

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ ПМ 43250041000117641103 от 31.03.2025г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27713191>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе)**

612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17 а

тел./факс (83334) 6-45-71

E-mail: to1@43.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «21» апреля 2025г. № 0040

При проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области), ИНН 4317004072, ОГРН 1024300608705, юридический адрес: 612941, Кировская область, Малмыжский муниципальный район, с.п. Староирюкское, с. Старый Ирюк, ул. Школьная, д. 5А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:

1. на момент проведения обязательного профилактического визита 08.04.2025г. установлено, что в кабинете информатики отсутствует искусственное местное освещение на рабочих столах, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2. согласно экспертного заключения, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Вятскополянском районе № 01-134-2025-ГЗ от 11.04.2025 г. по результатам измерений параметров освещенности к протоколу измерений № 43-01-14/03103-01-25 от 11.04.2025 г. освещенность измеренная: игровая, группа «Пчелки» (3-7 лет): средняя освещенность, точка № 1-14 – не соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20.

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. обеспечить в кабинете информатики искусственное местное освещение на рабочих столах, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2026г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
установить на рабочих столах в кабинете информатики источники искусственного освещения.

2. обеспечить соответствие уровня освещенности в игровой группы «Пчелки» (3-7 лет) требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20..

Срок исполнения: 01.09.2026г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения:
повысить уровень освещенности до нормативных значений путем замены и/или добавления источников искусственного освещения.

Ответственность за выполнение в установленный срок настоящего предписания возлагается на юридическое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области), ИНН 4317004072, ОГРН 1024300608705.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до 01.09.2026г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе в электронном виде по адресу электронной почты: tol@43.rospotrebnadzor.ru или в бумажном виде по адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

- фототаблица устраненных нарушений обязательных требований;
- акты выполненных работ;
- документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



М.П. Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе:
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Р.Р. Хабибрахманова
(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а)

« ____ » _____ 2025г.

(подпись)

КН.

(инициалы и фамилия)

Хаммушина АР

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством:

не имеет адрес ЮЛ от 21.04.2025

В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.